



COMUNE di SOLOPACA

Sito Internet: comune.solopaca.bn.it -

E-mail: comunesolopaca@comunesolopaca.it

Provincia di BENEVENTO



Città del Vino

c.a.p. 82036

Tel. Uff. Amministrativi 0824/977477
Tel. Uff. Tecnico Com. 0824/977725
Tel. Uff. Anagrafe 0824/971452
Tel. Uff. Vigili Urbani 0824/971752
Fax 0824/977752
P.IVA 00074320623

Prot. 5655

li, 2 AGO. 2011

Al Consigliere Comunale
Dante Tammaro
Via Roma
Solopaca

Oggetto: Situazione idrica via Monticelli n. 3.

Con riferimento alla Sua interrogazione presentata nella seduta consiliare del 25/07/2011, inerente all'oggetto, si riporta in allegato la nota dell'U.T.C.



Il Sindaco
Prof. Antonio Santonastaso



Città del VINO

COMUNE di SOLOPACA

Sito Internet: comune.solopaca.bn.it - E-mail: comunesolopaca@comunesolopaca.it

Provincia di BENEVENTO



c.a.p. 82036

Tel. Uff. Amministrativi 0824/977477
Tel. Uff. Tecnico Com. 0824/977725
Tel. Uff. Anagrafe 0824/971452
Tel. Uff. Vigili Urbani 0824/971752
Fax 0824/977752

li, 28 LUG. 2011
Al Sig. sindaco
S E D E

OGGETTO: Interrogazione Consigliere Dante Tammaro – Situazione idrica Via Monticelli n. 3.

Con riferimento all'interrogazione presentata dal Consigliere Dante Tammaro in oggetto evidenziata si comunica che questo ufficio è al corrente della situazione, tant'è che più volte ha interessato del problema il Consorzio Idrico dell'alto Calore, gestore dell'impianto.

A tal riguardo va chiarito che unitamente ai tecnici del suddetto Consorzio si è cercato di trovare soluzioni, che a breve saranno messe a punto, per risolvere definitivamente il problema che nel caso in questione è dovuto alla mancanza di pressione per il posizionamento del fabbricato posto a quota maggiore rispetto ai serbatoi comunali.

IL TECNICO COMUNALE

Geom. Silvano LONARDO

